

**Resultados das análises às 10 amostras recolhidas no dia 27.março.2019  
Nos equipamentos desportivos do Município de Azambuja**

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>Ponto de recolha</b>	<b>Legionella spp</b>	<b>Legionella Pneumophila</b>
Estádio Municipal Azambuja	Rede - Balneário 2 - Chuveiro	Não detectada	Não detectada
Estádio Municipal Azambuja	Rede - Baln. Árbitros 2 - Chuveiro	Não detectada	Não detectada
Piscina Municipal Azambuja	Depósito água quente - 1	Não detectada	Não detectada
Piscina Municipal Azambuja	Rede - Balneário Feminino 2	Não detectada	Não detectada
Piscina Municipal Azambuja	Rede - Balneário Masculino 2	Não detectada	Não detectada
Piscina Municipal Azambuja	Rede - Baln. Ginásio Feminino	Não detectada	Não detectada
Pavilhão Municipal Azambuja	Rede - Depósito aqs	Não detectada	Não detectada
Pavilhão Municipal Azambuja	Rede - Balneário 1 - Chuveiro	Não detectada	Não detectada